

Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonych w WMK S.A. w 2022 r.

Lp.	Oznaczenie organu kontroli	Zakres przedmiotowy przeprowadzanej kontroli	Data podjęcia	Data zakończenia	Stwierdzone nieprawidłowości
1	Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska	Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska - Oczyszczalnia Ścieków Tynec	20.12.2021 r.	09.02.2022 r.	Nie stwierdzono
2	Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie	Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacania tych świadczeń oraz dokonywania rozliczeń z tego tytułu. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych	27.12.2021 r.	01.03.2022 r.	Nie stwierdzono
3	Prezydent Miasta Krakowa	Zgodność Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów zlokalizowanej przy ul. Lindego 9 z wymaganiami, o których mowa w art. 83 ust. 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym; prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji; prawidłowość wykonywania badań technicznych pojazdów	14.02.2022 r.	14.02.2022 r.	Nie stwierdzono

4	Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska	Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska - Oczyszczalnia Ścieków Kujawy	18.05.2022 r.	22.06.2022 r.	Nie stwierdzono
5	Prezydent Miasta Krakowa	Przestrzeganie zgodności wykonywanej działalności z udzielonym zezwoleniem na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków	24.05.2022 r.	25.07.2022 r.	Nie stwierdzono
6	Państwowa Inspekcja Pracy	Przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym bhp; przepisów dotyczących legalności zatrudnienia; wypłacanie wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – Zakład Uzdatniania Wody Rudawa	24.05.2022 r.	01.06.2022 r.	Nie stwierdzono
7	Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska	Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska – zawartość siarki w paliwie stosowanym w statkach żeglugi śródlądowej	06.07.2022 r.	06.07.2022 r.	Nie stwierdzono
8	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	Korzystanie z wód oraz ochrona zasobów wodnych; przestrzeganie warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustawy Prawo wodne	07.07.2022 r.	14.07.2022 r.	Nie stwierdzono
9	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie	Kontrola sanitarno-higienicznych warunków pracy w Zakładzie Uzdatniania Wody Dłubnia	19.07.2022 r.	20.07.2022 r.	Nie stwierdzono

10	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie	Kontrola sanitarno-higienicznych warunków pracy w Zakładzie Uzdatniania Wody Bielany	19.07.2022 r.	20.07.2022 r.	Przekroczenia dopuszczalnej wartości natężenia hałasu na stanowisku maszynista pomp wodociągowych; Brak pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy w zakładzie
11	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie	Kontrola sanitarno-higienicznych warunków pracy w Zakładzie Uzdatniania Wody Rudawa	19.07.2022 r.	20.07.2022 r.	Brak pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy w zakładzie
12	Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska	Pozaplanowa kontrola interwencyjna w Oczyszczalni Ścieków Płaszów	03.08.2022 r.	02.09.2022 r.	Nie stwierdzono

13	Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska	Pozaplanowa kontrola interwencyjna w Oczyszczalni Ścieków Wadów	12.08.2022 r.	04.11.2022 r.	Przekroczenie w roku kalendarzowym 2021 dopuszczalnej ilości ścieków odprowadzonych do Strugi Rusieckiej; przekroczenie w odprowadzanych ściekach w pojedynczych próbkach w roku 2021 i 2022 dopuszczalnej wartości wskaźnika azot ogólny, fosfor ogólny i BZT ₅ ; odprowadzanie w okresie od 26.07.2022 r. do 23.08.2022 r. ścieków niespełniających warunków jakościowych pozwolenia na skutek zatrucia osadu czynnego
14	Prezydent Miasta Krakowa	Zgodność Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów zlokalizowanej przy ul. Lindego 9 z wymaganiami, o których mowa w art. 83 ust. 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym; prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji; prawidłowość wykonywania badań technicznych pojazdów	12.10.2022 r.	12.10.2022 r.	Nie stwierdzono
15	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie	Kontrola sanitarno-higienicznych warunków pracy w Centralnym Laboratorium	24.10.2022 r.	25.10.2022 r.	Brak pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy w zakładzie
16	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie	Kontrola sanitarno-higienicznych warunków pracy w Zakładzie Oczyszczania Ścieków Płaszów	24.10.2022 r.	25.10.2022 r.	Nie stwierdzono

17	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie	Kontrola sanitarno-higienicznych warunków pracy w Zakładzie Oczyszczania Ścieków Kujawy	24.10.2022 r.	25.10.2022 r.	Brak pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy w zakładzie
18	Straż Miejska Miasta Krakowa	Gospodarka odpadami stałymi - Zakład Uzdatniania Wody Dłubnia	25.10.2022 r.	25.10.2022 r.	Nie stwierdzono
19	Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska	Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska – Stacja Termicznej Utylizacji Osadów	23.11.2022 r.	15.12.2022 r.	Nie stwierdzono
20	Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska	Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska – oczyszczalnia ścieków Kostrze	14.12.2022 r.	10.01.2023 r.	Przekroczenie dopuszczalnej wielkości przepływu w okresie: 16.03.2021 r. do 15.03.2022 r.
21	Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska	Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska – Zakład Oczyszczania Ścieków Płaszów	19.12.2022 r.	23.12.2022 r.	Nie stwierdzono