

Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonych w MPWiK S.A. w Krakowie w 2019 r.

Lp.	Oznaczenie organu kontroli	Zakres przedmiotowy przeprowadzanej kontroli	Data podjęcia	Data zakończenia	Stwierdzone nieprawidłowości
1	Prezydent Miasta Krakowa	Spełnianie przez przedsiębiorcę wymogów ustawowych będących podstawą do udzielenia licencji Nr 0089469 oraz warunków określonych w licencji	20.02.2019	20.02.2019	Brak
2	Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny	Spełnianie wymogów higieniczno-sanitarnych w środowisku pracy dot. Bazy Warsztatowo-Materiałowej - Centralne Laboratorium	02.04.2019	02.04.2019	Brak
3	Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny	Spełnianie wymogów higieniczno-sanitarnych w środowisku pracy dot. Bazy Warsztatowo-Materiałowej	02.04.2019	02.04.2019	Brak
4	Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny	Spełnianie wymogów higieniczno-sanitarnych w środowisku pracy dot. Zakładu Oczyszczania Ścieków "Kujawy"	05.06.2019	05.06.2019	Brak
5	Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny	Spełnianie wymogów higieniczno-sanitarnych w środowisku pracy dot. Centralne Laboratorium - Pracownia Badania Ścieków "Kujawy"	05.06.2019	05.06.2019	Brak

6	Prezydent Miasta Krakowa	Zgodność Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów zlokalizowanej przy ul. Lindego 9 z wymaganiami, o których mowa w art. 83 ust. 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym; prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji; prawidłowość wykonywania badań technicznych pojazdów	28.08.2019	28.08.2019	1) brak instrukcji obsługi urządzeń i przyrządów stanowiących wyposażenie stacji; 2) brak oznaczenia miejsca do parkowania pojazdów oczekujących na badania techniczne; 3) nieprawidłowe wyznaczenie kolejnego terminu badania okresowego; 4) nieprawidłowe określenie rodzaju badania; 5) nie przekazanie do CEPiK informacji o przeprowadzonych okresowych badaniach technicznych
7	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie	Eksploatacja urządzeń, stan formalno-prawny w zakresie korzystania z wód, ilości poboru w Zakładzie Uzdatniania Wody "Raba"	22.10.2019	31.12.2019	Brak
8	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie	Eksploatacja urządzeń, stan formalno-prawny w zakresie korzystania z wód, ilości poboru w Zakładzie Uzdatniania Wody "Bielany"	22.10.2019	31.12.2019	Brak
9	Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny	Spełnianie wymogów higieniczno-zdrowotnych w środowisku pracy - Zakład Uzdatniania Wody Bielany	14.11.2019	14.11.2019	Brak
10	Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny	Spełnianie wymogów higieniczno-zdrowotnych w środowisku pracy - Zakład Uzdatniania Wody Rudawa	14.11.2019	14.11.2019	Brak

11	Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska	Gospodarka ściekowa oraz odpadowa związana z działalnością oczyszczalni ścieków w Płaszowie	20.11.2019	18.12.2019	Naruszenie posiadanego pozwolenia na wytwarzanie odpadów poprzez wytworzenie w 2019 r. większej o 1,2% ilości odpadów o kodzie 19 08 99, (zamiast 5000 kg wytworzono 5060 kg) czyli o 60 kg więcej niż dopuszczona ilość w pozwoleniu
12	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie	Trwałość projektu POIiS.01.01.00-00-009/12 pn. <i>Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie - etap II</i>	11.12.2019	11.12.2019	Brak